



**GMINA BRODNICA**  
**87-300 Brodnica ul. Mazurska 13**  
**tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640**  
**sekretariat@brodnica.ug.gov.pl**

RI.271.2.2024.JK

Brodnica, dnia 28 lutego 2024 r.

**odpowieź na zapytania do SWZ,  
zmiana SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Roboty budowlane w zakresie dróg w miejscowościach Karbowo i Szabda”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udostępniam treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

**Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C – ul. Jęczmienna w Karbowie**

Pytanie 1

*Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki?*

Odpowiedź

**Właścicielem drewna pochodzącego z wycinki jest inwestor.**

Pytanie 2

*Czy Zamawiający wymaga szacunku brakarskiego?*

Odpowiedź

**Nie.**

Pytanie 3

*Zgodnie z postanowieniem RDOŚ i decyzją nr 5/2022 Wójta Gminy Brodnica za wycinkę drzew i krzewów należy wykonać nasadzenia zastępcze. Prosimy o potwierdzenie i ewentualną korektę kosztorysu uwzględniająca wykonanie dodatkowych nasadzeń.*

Odpowiedź

**Nasadzenia zastępcze nie są w gestii wykonawcy.**

Pytanie 4

*Prosimy o podanie gatunków drzew na nasadzenia zastępcze.*

Odpowiedź

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.**

Pytanie 5

*Prosimy o wyjaśnienie czy nasadzenia kompensacyjne będą zlokalizowane na przedmiotowej inwestycji*

Odpowiedź

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.**

Pytanie 6

*Prosimy o podanie okresu pielęgnacji nasadzeń zastępczych ?*

Odpowiedź

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe**

Pytanie 7

*Czy Zamawiający wymaga 12-miesięcznego okresu pielęgnacji trawników?*

Odpowiedź

**Tak.**

Pytanie 8

*Prosimy o informację czy wykonawca w kosztach budowy powinien założyć nadzór archeologiczny.*

Odpowiedź

**Koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający.**

Pytanie 9

*Rys. 4.1 Przekroje normalne mówi o wykonaniu warstwy odsączającej na ścieżce pieszo-rowerowej z piasku gr. 10, zaś kosztorys ofertowy i pkt. 8 Projekt Architektoniczno-Budowlany mówi o grubości 15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności*

Odpowiedź

**Należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 15 cm**

Pytanie 10

*Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji kosztorysowej 29 d.6 należy uwzględnić wycenę podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 gr. 5cm i warstwę betonu gr.5cm*

Odpowiedź

**Warstwa betonu gr. 5 cm została uwzględniona w pozycji 24.d6. Warstwę kruszywa o gr. 5 cm pod ścianę oporową należy skalkulować w pozycji 29.d6.**

Pytanie 11

*Prosimy o podanie klasy betonu na warstwę pod ścianę oporową.*

Odpowiedź

**Beton klasy C12/15**

Pytanie 12

*Przekroje normalne mówi o wykonaniu podsypki na zjeździe indywidualnym gr.5 cm, zaś kosztorys ofertowy mówi o grubości 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź

**Należy wykonać podsypkę o gr. 3 cm zgodnie z kosztorysem.**

Pytanie 13

*Rys. 4.1 Przekroje normalne mówi o wykonaniu o wykonaniu dwóch warstw podbudowy z kruszywa: 0/31,5 gr. 10cm i 0/63 gr. 10cm, zaś w kosztorysie ofertowym jest jedna warstwa kruszywa łamanego gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę.*

Odpowiedź

**Na zjazdach z kostki brukowej betonowej należy wykonać warstwę podbudowy gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 łamanego C<sub>50/30</sub>. Tak określoną podbudowę przyjmuje się także w SWZ i wzorze umowy. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono przedmiar robót z poprawioną pozycją 46 d.10.**

Pytanie 14

*Projekt Architektoniczno-Budowlany pkt. 8 Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej mówi o kostce betonowej w kolorze szarym, zaś kosztorys i przekroje mówią o kostce czerwonej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź

**Ścieżka z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego.**

Pytanie 15

*Projekt Architektoniczno-Budowlany pkt. 8 Konstrukcja nawierzchni jezdni mówi o warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 15cm, zaś kosztorys i przekroje mówią o gr. 10cm.*

Odpowiedź

**Podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 należy wykonać zgodnie z kosztorysem i przekrojem o gr. 10 cm.**

Pytanie 16

*Dotyczy 006. Z-01 Rozbiórka nawierzchni, która mówi o rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej, zaś kosztorys uwzględnia rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej. Prosimy o wyjaśnienie.*

Odpowiedź

**Rozbiórki obejmują nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.**

Pytanie 17

*W ramach SST 015. D-04.02.01 Warstwa odsączająca, 023; D-05.03.05b Warstwa wiążąca, 030; D-04.05.00 Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, 031; D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna; 032.D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o podanie ich powierzchni, lokalizacji i czy mogą być wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji.*

Odpowiedź

**Odcinki próbne należy wykonać w ramach inwestycji.**

Pytanie 18

*Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnia oznakowania poziomego 107,62m<sup>2</sup> uwzględnia również wykonanie oznakowania barwy czerwonej na przejazdach rowerowych.*

Odpowiedź

**Powierzchnia oznakowania poziomego uwzględnia wykonanie oznakowania barwy czerwonej.**

Pytanie 19

*Dotyczy 043. D-03.02.01 Regulacja pionowa prosimy o wyjaśnienie ile elementów i jakich będzie wymagało wymiany na nowe materiały, a jaki zakres obejmuje sama regulacja.*

Odpowiedź

**Ilość regulacji należy oszacować na podstawie dokumentacji projektowej.**

Pytanie 20

*Prosimy o załączenie decyzji pozwolenia na budowę.*

Odpowiedź

**Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.**

### **Przebudowa drogi gminnej nr 080522C w miejscowości Szabda**

Pytanie 21

*Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20, zaś kosztorys ofertowy mówi o gr. 25 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź

**Podbudowę z kruszywa należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym gr. 25 cm.**

Pytanie 22

*Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4 Kruszywo frakcji 0/31,5 mm łamane C50/30 będzie ułożone na warstwie zagęszczonego gruntu G1, zaś kosztorys ofertowy mówi o warstwie odsączającej gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź

**Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 15 cm.**

Pytanie 23

*Kosztorys ofertowy nie uwzględnia wykonania w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. C50/30 stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm uwzględnia wyłącznie wykonanie w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. C50/30 stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25 cm na poszerzeniu. Prosimy o uzupełnienie.*

Odpowiedź

**Zgodnie z pozycją 8.d2 zaplanowano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25 cm o szerokości 5,10 m na odcinku o długości 990,0 mb.**

Pytanie 24

*Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 17d.3 należy wykonać na zjazdach podbudowę z kruszywa gr. 20cm, zaś rys 3.2 mówi o grubości 17cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź

**Na zjazdach należy wykonać podbudowę gr. 20 cm zgodnie z kosztorysem. Taką grubość podbudowy przyjmuje się także w SWZ i wzorze umowy.**

Pytanie 25

Prosimy o załączenie decyzji pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

**Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę.**

Pytanie 26

*Dotyczy pozycji 23 d.3 prosimy o wskazanie ile sztuk urządzeń będzie wymagało regulacji.*

Odpowiedź

**W km 0+177 str. prawa na zjeździe do posesji znajduje się zasawa przyłącza wodociągowego do regulacji, choć nie można wykluczyć wystąpienia innych urządzeń.**

Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:

- Pkt XVIII.1 otrzymuje brzmienie: *„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica.ug> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 5 marca 2024 r. do godziny 10:00”.*
- Pkt XIX.1 otrzymuje brzmienie: *„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 10.05”.*

*/-/ Justyna Klimowska  
Sekretarz Gminy Brodnica*