



GMINA MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 04 lipca 2023 r.

ZP.271.5.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 220525P BUDZIEJEWO-PODLESIE KOŚCIELNE
W MIEJSCOWOŚCI BUDZIEJEWO, GMINA MIEŚCISKO”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz utwardzenia poboczy?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego do budowy górnej warstwy podbudowy oraz kruszywa wapiennego do utwardzania pobocza gruntowego, natomiast dopuszcza się zastosowanie kruszywa wapiennego jako dolną warstwę podbudowy.

2. Proszę o doprecyzowanie ilości znaków aktywnych D-6. W przedmiarze robót (rozdział 11 pozycja 61 d. 11) określono 4 kpl znaków aktywnych. Więc na 1 komplet składają się 2 znaki aktywne D-6?

Odpowiedź Zamawiającego

Na 1 komplet składa się znak D6 + pulsator LED fi 200.

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ

Z poważaniem
Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn

Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
e-mail: m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl tel. 61 4298010



sekretariat@miescisko.nowoczesnagmina.pl

62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13



www.miescisko.pl

614 278 001; 614 298 010

