

Szczuczyn, dnia 25.09.2023r.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.18.2023**Zainteresowani oferenci*****Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o oddział żłobka wraz z przebudową kolidującą z inwestycją infrastruktury technicznej***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie 1. Prosimy o ponowne ustosunkowanie się do kwestii docieplenia dachu pianą PIR, gdyż otrzymaliśmy od firmy specjalizującej się w izolacjach natryskowych informację, iż: „Pianki PIR nie stosuje się na konstrukcje drewniane, ponieważ jest piana o zamkniętych komórkach i ma bardzo duży opór dyfuzyjny, co za tym idzie piana położona bezpośrednio na krokwie drewniane będzie powodowała butwienie i gnicie krokwi po upływie czasu. Na konstrukcje drewniane stosujemy tylko i wyłącznie pianki PUR.”

Odpowiedź 1 Zamawiający po zasięgnięciu opinii autora projektu potwierdza, że docieplenie dachu należy wykonać **pianą PUR** otwarto komórkową, klasa E, lambda min. 0,038W/mK. Jednocześnie informuję, że traci ważność odpowiedź nr 1 z dnia 20.09.2023r udzielona przez Zamawiającego do Zapytania nr 2.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące, zaś termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński