

BZP. 271.1.17.2023

**Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na prace projektowe oraz roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wyjaśniamy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach. Zaproponowana trawa jest dedykowana na boiska wielofunkcyjne w tym korty tenisowe i zapewnia odpowiednie warunki gry. Dodatkowo trawa posiada certyfikat ITF kategorii 4 Medium Fast. Ponadto trawa jest zgodna z normą EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni. Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada poniższe parametry:  
Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min.11 mm max.13mm

1. Dtex: min.7.700,
2. Ciężar włókna: min. 1150 gr/m<sup>2</sup>
3. Grubość włókna: min. 160µm
4. Waga całkowita nawierzchni : min. 2400 gr/m<sup>2</sup>
5. Ilość pęczków: min. 48 000 pęczków/m<sup>2</sup>
6. Ilość włókien: min. 770 000 m<sup>2</sup>
7. Rodzaj włókna : polietylenowe kręcone, wielokierunkowe
8. Współczynnik restytucji : min.0,79 – max.0,83
9. Współczynnik poślizgu nawierzchni (COF): min.0,57 – max.0,60
10. Ocena szybkości kortu (CPR) min.39 – max.41
11. Klasyfikacja ITF : Średnio-szybki (Medium-Fast)

Nadmieniamy, że trawa spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw oraz posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty tj.:

- a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji ) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

- c. świadectwo higieny ( Atest PZH);
- d. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport , ISa-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat , dotyczący oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający klasyfikację finalną IFT na poziomie średnio-szybkim ( Medium-Fast);
- e. Certyfikat ITF kategorii 3
- f. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330- 1:2014
- g. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta. Powyższe parametry i dokumenty dowodzą, że oferowana nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego. W powyższym postępowaniu planowa jest budowa wielofunkcyjnego, a trawa o w/w parametrach jest dedykowana pod tą inwestycję. W związku z tym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych dokumentach i parametrach.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający określił w PFU minimalne parametry jakie musi spełniać nawierzchnia sportowa. Zamawiający zaakceptuje nawierzchnie spełniające minimalne wymagania określone na str. 15-16 PFU załączonego do postępowania.

Łukasz Postaremczak  
Sekretarz Gminy Miejskiej Kościan