



LEGENDA:

- 1 – rura Ø50 PE100 PN10 (pod posadzką) i dn50 Stal ocynk (nad posadzką)
- 2 – trójnik stal ocynk dn50/32/50
- 3 – zawór odcinający grzybkowy prosty Ø40
- 4 – wodomierz na cele p.poż. dn25 o wydajności 3,5m3/h L=160mm montowany na konsoli, przystosowany do zdalnego odczytu
- 5 – zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA dn40 GW/GW
- 6 – zawór odcinający grzybkowy prosty Ø32
- 7 – wodomierz na cele soc.–bytowe dn20 o wydajności 2,5m3/h L=130mm montowany na konsoli, przystosowany do zdalnego odczytu
- 8 – zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA dn32 GW/GW
- 9 – zawór pierwszeństwa gwintowany dn32

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54			
temat:	Budowa budynku żłobka.		
inwestor:	Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data	
		grudzień 2023	
opracował:		nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk		1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Leszek Kołodziej		WKP/0348/POOS/12	
mgr inż. Paweł Żukow			
treść rysunku:	Schemat montażowy układu pomiarowego na przył. wodoc.	nr rysunku	skala
		S1/2	-----