



#### LEGENDA:

PC1-2  
PW  
ZB



R1-3



Uwaga!

Przewody główne instalacji c.o. i c.t. należy prowadzić w suficie podwieszanym i bruzdach ściennych. Podejścia pod grzejniki i pętle ogrzewania podłogowego należy układać w posadzce. Przewody inst. c.o. i c.t. należy układać w termoizolacji o grubości zgodnej z WT2021.

Parametry instalacji c.o. 45/35C i 40/30C.

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska

ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

temat:	Budowa budynku żłobka.		
inwestor:	Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data:	grudzień 2023
opracował:	nr uprawnień	podpis	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Zygmunt Maniacyk	1514/91/Lo		
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Leszek Kołodziej	WKP/0348/POOS/12		
mgr inż. Paweł Żukow			
treść rysunku:	Rzut przyziemia - inst. c.o.	nr rysunku	skala
		S3	1 : 100