



- 1 - trójnik kolnierzowy żeliwny DN100/80/100 PN16 - 1szt
- 2 - łącznik do rur PE lub PVC DN100 PN16 - 2szt.
- 3 - rura Ø90 PE100 PN10 o długości L=2200mm zakończona obustronnie kolierzami PN16 - 1szt.
- 4 - trójnik kolnierzowy żeliwny DN80/80/80 PN16 - 1szt
- 5 - zwężka dwukolnierzowa FFR Ø80/50 z żeliwa sfero. L=200mm - 1szt.
- 6 - zasuwa typu E2 z kolierzem i króćcem PE Ø50 - 1szt.
- 7 - trzpień teleskopowy regulowany L=1300-1500mm do zasuwy DN50 - 1szt.
- 8 - skrzynka uliczna żeliwna - 1szt.
- 9 - rura Ø50 PE100 PN10 o długości L=4300mm - 1szt.
- 10 - zasuwa kolnierzowa DN80 PN10-16 - 1szt.
- 11 - trzpień teleskopowy regulowany L=1300-1500mm do zasuwy DN80 - 1szt.
- 12 - skrzynka uliczna żeliwna - 1szt.
- 13 - zwężka dwukolnierzowa FF Ø80 z żeliwa sfero. L=300mm - 1szt
- 14 - kolano żeliwne z stopą DN80 PN16 - 1szt.
- 15 - hydrant naziemny DN80 PN10-16 o wyd. 10[l/s] L=1500mm 1-szt.

<div>mb</div> <div>PROJEKT Magdalena Bolanowska</div> <div>ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54</div>		
temat:	Budowa budynku żłobka.	
inwestor:	Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo	
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616	
branza:	sanitarna	data
		grudzień 2023
opracował:	nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Leszek Kołodziej	WKP/0348/POOS/12	
mgr inż. Paweł Żukow		
treść rysunku:	Schemat montażowy węzłów wodociągowych na przyłączy	nr rysunku
		skala
		S1/1
		1 : 25