



LEGENDA:

- CNW** - centrala wentylacyjna dachowa nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła przez rekuperator obrotowy wyposażona w nagrzewnice wodną, przepustnice, tłumiki, wentylatory, automatykę o wyd. $V_n=2908\text{m}^3/\text{h}$ i $V_w=1804\text{m}^3/\text{h}$
- ANR** - anemostat nawiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną
- AWR** - anemostat wywiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną
- AW** - anemostat wywiewny okrągły montowany bezpośrednio na kanale wentylacyjnym
- T** - tłumiki akustyczne Ø100/300 i L=500 montowane na wentylacji wyciągowej z łazienek
- P** - przepustnice montowane na ciągu wentylacyjnym nawiewnym i wywiewnym
- K1** - kurtyna powietrza typu zimnego 230V; 0,9A; 200W; wydaj. pow. 1800-2400m³/h; dł. 2,05m
- WS** - wentylatory sufitowe Ø100 o wydajności 100m³/h; 230V; 0,12A; 15W,
- WK1** - wentylator kanałowy Ø100 o wydajności 100m³/h; 230V; 0,12A; 17W,
- WK2** - wentylator kanałowy Ø100 o wydajności 150m³/h; 230V; 0,13A; 28W,
- WD1** - wentylator dachowy Ø125/160 o wydajności 384m³/h; 230V; 0,60A; 67W,
- WD2** - wentylator dachowy Ø125/160 o wydajności 371m³/h; 230V; 0,60A; 67W,

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

temat:	Budowa budynku żłobka.		
inwestor:	Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data	grudzień 2023
opracował:	nr uprawnień	podpis	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń	1514/91/Lo		
mgr inż. Zygmunt Maniacyk	WKP/0348/POOS/12		
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Leszek Kołodziej			
mgr inż. Paweł Żukow			
treść rysunku:	Rzut przyziemia - inst. wentyl.	nr rysunku	skala
		S4	1 : 100