



W-1.43.2.10.2021...².....
dot.: D012

Warszawa, dnia 19.04.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 580 w km 21+300 do km 21+800
(wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym) - nr postępowania 012/21**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 18

Prosimy o podanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 na opasce wewnętrznej ronda oraz poszerzenia na jezdni.

Odpowiedź 18



Grubość warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 na opasce wewnętrznej ronda i poszerzeniu na jezdni przyjęto 19 cm.

Pytanie 19

Jaki metraż ma 1 szt. azylu drogowego - dot.poz.45 przedmiaru drogowego?

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, że azyle o których mowa w pkt. 45 należy wykonać z gumowych elementów prefabrykowanych. Każdy azyl składa się dwóch wysp, w tym:

1 Rodzaj		1 szt.: 2 x 3,89 m ² (1 wyspa) = 7,78 m ² 2 x 16 elementów = 32 elementy Ilość azyli rodzaju 1: 1 szt.
2 Rodzaj		1 szt.: 2 x 3,14 m ² (1 wyspa) = 6,28 m ² 2 x 12 elementów = 24 elementy Ilość azyli rodzaju 2: 2 szt.

Łączna powierzchnia 3 szt. azyli drogowych wynosi: 20,34 m²

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tomasz Lewandowski