

Września, 06.05.2022

numer 28647/2022/OD5/ZR4

Gmina Mosina  
Pl. 20 Października 1  
62-050 Mosina  
**Adres do korespondencji:**  
Pracownia Projektowa  
Eliza Jankowska  
ul. Piaskowa 29  
62-053 Drużyna

**Dotyczy:** obiektu oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego Krosinko,  
ul. Wiejska dz. nr 131/5

W złożonym wniosku mowa jest o przyłączeniu obiektu j.w. z mocą o wartości 1,0 kW. Z uwagi na położenie terenowe przedmiotowego obiektu w pobliżu istniejącej szafki oświetleniowej SO (na majątku UM Mosina z granicą stron w istn. złączu kablowym ZK nr II/1 S-177 zas. ze stacji nr 64-159) znajdującej się w pasie drogowym dz. nr 65/21 w granicy dz. nr 65/5, w której zamontowany jest już jednofazowy licznik energii nr 23562112 z mocą przyłączeniową o wartości 4 kW, proponujemy rozważenie możliwości wykonania zasilania z instalacji zalicznikowej wspomnianej szafki SO.

W przypadku konieczności zwiększenia wartości mocy przyłączeniowej w/w punktu poboru energii prosimy o wystąpienie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla wzrostu mocy w obiekcie istniejącym.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi  
Kacper Antkowiak 061 884 70 82

**Enea Operator Sp. z o.o.**  
**REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA**  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
*Przemysław Jankowski*