

Toruń, dnia 09.04.2025 r.

Sygn. pisma TI/...../2025.JG

Znak TI.221.06.2025.JG

**Do Wykonawców
biorących udział w
postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont pokrycia dachu budynku kuźni wraz z wymianą instalacji odgromowej - Toruń ul. Rybaki 31-35” - (nr ref. TI.221.06.2025.JG).

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało nadestane pytanie. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia w technologii membrany płynnej”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pokrycia dachu w technologii membrany płynnej.

PROKURENT

Slawomir Weselowski

Prezes

Władysław Majewski