WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
2.1	POMIESZCZENIE BIUROWE (4os.)	26,6m2	TERAKOTA
2.2	SALA KONFERENCYJNA	32,5m2	TERAKOTA
2.3	POMIESZCZENIE BIUROWE (2os.)	12,8m2	TERAKOTA
2.4	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,8m2	TERAKOTA
2.5	WC OGÓLNODOSTEPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,3m2	TERAKOTA
2.6	KORYTARZ	29,1m2	TERAKOTA
2.7	WC DLA PRACOWNIKÓW	3,8m2	TERAKOTA
2.8	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW	7,9m2	TERAKOTA
2.9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,3m2	TERAKOTA
	RAZEM:	129,10m2	



LEGENDA

- Instalacja freonowa dwururowa (ciecz i gaz)
- Pilot przewodowy ścienny
- OZNACZENIE PIONU
  1 – nr pionu
  F – instalacja freonowa
- Klimatyzator - naścienna jednostka wewnętrzna chłodząca o zmiennej prędkości sprężarki.

Przy montażu zachować miejsca serwisowe wg. wytycznych producenta.

- Agregat klimatyzacyjny – jednostka zewnętrzna

Przy montażu zachować miejsca serwisowe wg. wytycznych producenta.
Sterownik klimatyzatora zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora
Lokalizacja sterownika klimatyzatorów proponowana

A

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 1,7 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 1,9 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1N~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x dł): nie większe niż 290x795x266mm
Nominalny pobór mocy:nie więcej niż 30W
Waga: nie większa niż 12kg

B

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 2,5 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1N~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x dł): nie większe niż 290x795x266mm
Nominalny pobór mocy:nie więcej niż 30W
Waga: nie większa niż 12kg

C

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1N~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x dł): nie większe niż 290x795x266mm
Nominalny pobór mocy:nie więcej niż 40W
Waga: nie większa niż 12kg

D

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,0 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1N~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x dł): nie większe niż 290x1050x269mm
Nominalny pobór mocy:nie więcej niż 20W
Waga: nie większa niż 15kg

Agregat
Nominalna wydajność chłodnicza: 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,4 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 3N~/380-415V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 1430x940x320 mm
Waga: nie większa niż 144 kg
Czynnik chłodniczy: R-410A, 5,5kg.
Nominalny pobór mocy: 6,12 kW

E

UWAGI:
W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW FREONOWYCH PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA P.POŻ. O ODPORNOŚCI WYMAGANEJ DLA DANEGO ODDZIELENIA.
LOKALIZACJA PILOTA PRZEWODOWEGO ŚCIENNEGO JEST PROPONOWANA.

Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl		
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOŚNĄ WINDĄ ZEWNĘTRZNĄ		
Adres inwestycji	BORZECHÓW 2, 24-224 BORZECHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902_2 BORZECHÓW, OBRĘB:060902_2.0002 BORZECHÓW, NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 783/3		
Inwestor	GMINA BORZECHÓW 24-224 BORZECHÓW		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: VII-VIII.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XII	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PIĘTRA-INSTALACJA KLIMATYZACJI		Rys nr: S-19
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzający	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	