



Zestawienie danych z projektu		
Symbol	Nazwa	Ilość
	Czynnik ruchu 360st. IP65	1 szt.
	GWP	2 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LED 3W, IP20, 1H, CNOBOP	5 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LED 3W, IP20, 1H, CNOBOP, opłyka	1 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LED 3W, IP20, 1H, CNOBOP, opłyka symetryczna	4 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LED 3W, IP65, 1H, CNOBOP, opłyka symetryczna	1 szt.

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LED 3W, IP65, 1H, CNOBOP, podgrzewana	2 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 9W, 1300LM, 840, IP44	1 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 14W, 2000LM, 840, IP65	2 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 24W, 2400LM, 840, IP54	3 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 27W, 4000LM, 840, IP20	1 szt.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 39W, 4000LM, 840, IP66	20 szt.
	Przyświek IP20, p/ł	2 szt.
	Szyba uziemiająca LSW	1 szt.
	Tablica elektryczna TE1	1 szt.
	Łącznik 1b, IP44, p/ł	1 szt.
	Łącznik uniwersalny IP20, p/ł	2 szt.
	Łącznik uniwersalny IP44, p/ł	1 szt.
	Łącznik świecznikowy IP20, p/ł	4 szt.

WYKAZ POMIESZCZEŃ		
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKONCZENIE POSADZKI
1.1	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	TERAKOTA
1.2	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	TERAKOTA
1.3	KŁATKA SCHODOWA	TERAKOTA
1.4	POMIESZCZENIE BIUROWE (2os.)	TERAKOTA
1.5	POMIESZCZENIE BIUROWE (3os.)	TERAKOTA
1.6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA
1.7	WC OGÓLNOŚCIEPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA
1.8	PRZEDSIÓNIEK Z POCZKALNIĄ DLA PETENTÓW	TERAKOTA
1.9	WIATROZAP	TERAKOTA
RAZEM:		109,90m2

Układ sieci TN-S
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie opisanym w obowiązujących normach

Tytuł rysunku:	Rzut portieru, instalacja oświetleniowa		
Nr rysunku:	IE-4	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samonośną windą zewnętrzną		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10		
Sprawił:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05		
Data:	LIPCE – SIERPIEŃ 2022		