

LEGENDA:

- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIA BIUROWE
- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY
- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE POCZEKALNI
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SOCJALNE
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE KONFERENCJI
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SZATNI

- NAWIETRZAK ŚCIENNY OKRĄGŁY

A — Wentylator łazienkowy wywiewny z czujnikiem ruchu Ø100
Pel=0,014kW; 230V;

B — Wentylator łazienkowy wywiewny z czujnikiem światła Ø100
Pel=0,014kW; 230V;

N Ilość pow. układ naw.
W Ilość pow. układ wyw.

- NAWIEWNIK OKIENNY 30 m3/h
EXR.HP
- NAWIEWNIK OKIENNY 45 m3/h
EXR.HP
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH WG. ARCHITEKTURY

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić możliwości montażowe, a także skoordynować prace;
2. Kolor widocznych elementów (anemostaty itp.) wg proj. arch.;
3. Drzwi pomieszczeń obsługiwanych tylko w wentylację wywiewną wyposażyć w kratki transferowe o minimalnej powierzchni czynnej w zależności od ilości powietrza wywiewanego z pomieszczenia:
- 20-50m3/h - Fnetto=0,01m2;
- 60-80m3/h - Fnetto=0,025m2;
-90-120 m3/h -Fnetto=0,030m2;
4. W miejscach przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego zainstosować klapy zgodne z WT wyposażone w wyzwalacze termiczne;
5. Dostęp do wnętrza kanałów, należy zapewnić przez elementy zakończające oraz rewizje na kanałach;
6. Niniejszy projekt rozpatrywać wielobranżowo;
7. Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić drożność istniejących kanałów grawitacyjnych. W przypadku braku drożności kanałów lub ich braku, zgłosić ten fakt do inwestora;
8. Przewiduje się ciągłe działanie układów wentylacyjnych instalacj;
9. Powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;
10. Powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
11. Przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT Jarosław Jóźwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl	
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOŚNĄ WINDĄ ZEWNĘTRZNĄ		
Adres inwestycji	BORZECHÓW 2, 24-224 BORZECHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902_2 BORZECHÓW, OBRĘB:060902_2.0002 BORZECHÓW, NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 783/3		
Inwestor	GMINA BORZECHÓW 24-224 BORZECHÓW		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: VII-VIII.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XII	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PODDASZA-INSTALACJA WENTYLACJI		Rys nr: S-17
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzający	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	