

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSZCZKI
1.1	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	13,3m2	TERAKOTA
1.2	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	7,3m2	TERAKOTA
1.3	KŁATWA SCHODOWA	10,4m2	TERAKOTA
1.4	POMIESZCZENIE BIUROWE (2os.)	15,6m2	TERAKOTA
1.5	POMIESZCZENIE BIUROWE (3os.)	15,6m2	TERAKOTA
1.6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,1m2	TERAKOTA
1.7	WC OGÓLNOŚCISTENNE DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH	5,4m2	TERAKOTA
1.8	PRZEDSIÓDEK Z POCCZALNIA DLA PEŁENTOW	34,4m2	TERAKOTA
1.9	WIATROLAP	4,8m2	TERAKOTA
RAZEM:		109,90m2	

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić możliwość montażowe, a także skoordynować prace;
2. Kolor widocznych elementów (anemometry itp.) wg prof. arch.;
3. Drzwi pomieszczeń obsługiwanych tyłko w wentylację czynną/ wypuszczyć w klatki transferowe o minimalnej powierzchni czynnej w zależności od ilości powietrza wywiewanego z pomieszczenia:
 - 20-50m³/h - Fnetto=0,01m²;
 - 60-80m³/h - Fnetto=0,025m²;
 - 90-120 m³/h -Fnetto=0,030m²;
4. W niektórych przejściach kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego zastosować klapy zgodne z WT wyposażone w wyszwalacze termiczne;
5. Dostęp do wnętrza kanałów, należy zapewnić przez elementy zakończone oraz również na kanałach;
6. Niniejszy projekt rozstrzygnąć wieloplanowo;
7. Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić istniejących kanałów grzewczych./nych. W przypadku braku drożności kanałów lub ich braku, zgłosić ten fakt do inwestora;
8. Przewidując się ciągłe działanie układów wentylacyjnych instalacji;
9. Powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;
10. Powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
11. Przeciwnie ściana sąsiedniego budynku z oknami znajdującymi się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;

Jednostka projektowa:				ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NP 712-005-96-72, REGON 430337689			
Jednostka projektowa br. sanitarna:				JUSANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin NP. 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jusanit.pl			
Temat		PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECZOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOŚNĄ WINĄ ZEWNĘTRZNĄ					
Adres inwestycji		BORZECZÓW 2, 24-224 BORZECZÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902, 2 BORZECZÓW, ORBR60902, 2.0002 BORZECZÓW, NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 783J3					
Inwestor		GMINA BORZECZÓW 24-224 BORZECZÓW					
Stadium		PROJEKT TECHNICZNY		Data: VII-VIII.2022 r.			
Branża		SANITARNA		Kat.bud.: XII	Skala: 1:100		
Nazwa rysunku		RZUT PARTERU-INSTALACJA WENTYLACJI		Rys nr: S-15			
Funkcja		Imię, nazwisko, specjalność		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant		mgr inż. Jarosław Józwiak		LUB/0063/PWB/17			
Sprawdzający		mgr inż. Magdalena Szyzskowska		LUB/0067/PWB/19			