

OZNACZENIA:

ZK — Złącze kontrolne instalacji odgromowej

● — Połączenie instalacji odgromowej

— Drut stalowy ocynkowany Ø 8mm

PE — Uziom pionowy szpilkowy

Zamawiający:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

Temat:
Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu

Adres obiektu:
dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.ew. 12301_1,
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim

Tytuł rysunku:
WIDOK DACHU
instalacja odgromowa

HYDRO BETAM

Nr rysunku
201

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
06.2020	inż. Zbigniew Gołąb upr. elek. nr 213/2002 *specjalność elektryczna* Sprawdził: mgr inż. Marcin Kajfasz upr. elek. MAP/0283/PWOE/11 *specjalność elektryczna*		1/42295/2020/DP	1:100	A3	ELEK

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 1/42295/2020/DP