

## Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim

Gołańcz, dnia 2024-03-11

Znak sprawy: ZP.271.6.2024

### Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00218758/01 z dnia 2024-02-26

#### ZAWIADOMIENIE Nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00218758/01 z dnia 2024-02-26**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następującego wyjaśnienia:

#### Pytania z dnia 06 marca 2024 roku

##### Pytanie nr 1

Pytania dotyczące realizacji witraży do następujących okien:

- 1) Okno 04 – proszę o podanie rodzaju i koloru szybek ?
- 2) Okna 06 – proszę o podanie rozmiaru gomółek i ich koloru oraz rodzaju i koloru szkła między nimi oraz pasków?
- 3) Okna 07 i 09 - proszę o podanie koloru gomółek i na tle jakiego rodzaju i kolorze szkła ?
- 4) Okna 08 i 010 do 019 -( oszklenie w kształcie rombów) - proszę podać rodzaj i kolor szkła?
- 5) Okno 020 - proszę podać kolor gomółek?

##### Odpowiedź:

*Wg projektu wykonawczego. We wskazanych miejscach powinno to być szkło fakturowe, ręcznie formowane, zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Stosować barwienie w masie, o niewielkim nasyceniu koloru. Rodzaj i kolor szybki okna O-4 wg rys AD-02 (środkowa szyba "w karo" oliwkowa, pozostałe bezbarwne). Rozmiar i kolor gomółek w oknie O-6 wg rys. AD-03 (przyjąć paski oliwkowe, gomółki i szybki pomiędzy nimi jasnooliwkowe i jasnożółte, o zróżnicowanych odcieniach). Kolor gomółek okien O-7, O-9, O-20 przyjąć jak w oknie O-6. Kolor szybki w oknach O-8 i O-10 do O-19 przyjąć jak w oknie O-14 (wg rys. AD-06). Zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym oraz wpisem do dziennika budowy z dn. 13.07.2022 należy przedstawić do akceptacji projektanta m.in. próbki szkła. Faktura i kolor szybki zostanie doprecyzowany po przedstawieniu próbek. Uwaga: uwzględnić konieczność weryfikacji wymiarów okien na obiekcie. W szczególności dotyczy to półkolistego okna O-5: wymiary w świetle otworu, po realizacji pierwszego etapu prac to ok. 234x393 cm, rozstaw słupków podano na rys. IA-03.*

##### Pytanie nr 2

Koryta piaskowca jaki rozmiar mają koryta szczelinowe jaki jest rozmiar palisady i czy jest betonowa czy granitowa?

##### Odpowiedź:

*Wymiar koryt z piaskowca podano na rys. A-01A projektu wykonawczego. Wymiar koryt szczelinowych przyjąć dla przepływu min. 20 l/s - (np. HAURATON RECYFIX HICAP F 5000 typ 192/200 lub równoważny). Palisadę (umocnienie nabrzeża) wykonać z drewna wg rys. A-01B.*

##### Pytanie nr 3

Czy szpaler 31 topól, podlega wycince, jeżeli tak to po czyjej stronie jest uzyskanie zgody, pozwolenia?

##### Odpowiedź:

*Drzewa nie podlegają wycince.*

## Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim

### Pytanie nr 4

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w umowie §13 pkt. 7 na zapis o poniższej treści:

„ Wykonawca może, za pisemną zgodą Zamawiającego przenieść wierzytelności lub prawa służące mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie”?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

przesłano do Wykonawców  
za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/887766>  
dnia 2024-03-11

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Gołańcz  
*mgr inż. Mieczysław Durski*