



Szczecin, dnia 14.03.2024 r.

**A-ZP.381.06.2024.WB**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Remont pomieszczeń WC na poziomie -1 (wc męskie i damskie), pomieszczeń pomocniczych przy sali 005, pomieszczenia technicznego oraz pomieszczeń WC z zapleczem na poziomie +1 w budynku przy ul. Mickiewicza 64-66 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje pytania do swz zadane podczas wizji lokalnej wraz z odpowiedziami

**Pytanie 1**

Prosimy o wskazanie, które drzwi w pomieszczeniu 005 przeznaczone są do wymiany oraz doprecyzowanie ich parametrów.

**Odpowiedź**

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, pełne, kolor ciemny brąz. Współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K. Wymiary w świetle przejścia – 90x200cm. Klasa antywłamaniowa min. RC3.

Z poważaniem,