


# Niezależna łazienka/WC z większą ilością przycisków pociągowych

Bezpotencjalowe zaciski NC/C/NO wykorzystać dowolnie do podłączenia do innych systemów.




Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równoległe, analogicznie jak na schemacie  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.  
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP ... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

## Legenda

- S - Sygnalizator
- T - Transformator dla 1 pomieszczenia
- Wyłącznik pociągowy
- Przycisk z lampką
- Lampka czerwona z buczkiem

## Okablowanie



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ		
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Sadowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	ZAP/0142/PWOE/13			
IMI I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Markowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	ZAP/0218/PWOE/11			
OPRACOWAŁ				
Nr rys.	IE11	Skala ---	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	08.03.2024
		Str.		