



Źdbiory zgodnie
z branżą sanitarną
projekt kotłowni

N2XH-J 3x4mm² z RG
w rurze elektroinstalacyjnej ICA3321 śr. 32

nazwa obw.		RK/O1	RK/G1	RK/G2	
ochronnik	oświetlenie		gniazdo	gniazdo	
przepięciowy			230V	230V	
				w tablicy	
nr przewodu					
rodzaj przew.		YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	
moc obwodu		0,2kW	2kW	2kW	
nr aparatu					

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ROZDZIELNICY RK			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Radosław Sadowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		ZAP/0142/PWOE/13			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Piotr Markowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		ZAP/0218/POOE/11			
OPRACOWAŁ					
Nr rys.	IE09	Skala: ---	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	08.03.2024	Str.