



UWAGI:
1. Projektowane zasilanie lamp oświetleniowych w układzie TN-C od RG

1. Projektowane zastrzygnięcie lamp oświetleniowych w układzie TN-C od RG
2. Zaliczanie oświetlenia ręcznymi wtyczkami zlokalizowanymi w rozdzielni RG lub zegarem astromicznym
3. Montaż słupów i fundamentów zgodnie z danymi producenta.
4. Słup montowany na prealankowanych humanadach dostarczanych przez producenta słupów
5. Słup winien posiadać 2 otwory umożliwiające wprowadzenie kabli. Do słupa wyspąć żwir na min 20cm powyżej wprowadzenia kabla
6. Słupy skrajnie odlegające powinny być uzemnione. Zaskaki uzemiające na wysokość 30cm na zewnętrz słupa. Słup powinien być fabrycznie wyposażone w zaskaki uzemiające.
7. Kabel należy układać w wykopie o głębokości 70cm pod chodnikiem .
8. Kabel zasypać 30cm warstwą ziemi i przykryć folią kokru. niezbędnego grubości minimum 0,5mm.
9. W przypadku dużej ilości gruzu kabel układać w turze osłonowej ø50
10. Na kablach co 10m i przy słupach założyć oznaczniki zawierające typ kabla , właściwy rok ułożenia. Nie dopuszcza się oznaczników laminiowanych
11. Przy każdej węzłach do słupa kabel umieścić w rurze osłonowej a w słupie kabel zakaczyć głowicą termokurczliwą typu SKECM

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | SCHEMAT OŚ. ZEWNĘTRZNEGO | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. Radosław Sadowski | |
| NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH | | ZAP/0142/PWOE/13 | |
| IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO | | mgr inż. Piotr Markowski | |
| NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH | | ZAP/0218/PWOE/11 | |
| OPRACOWAŁ | | | |
| Nr rys. | IE10 | Skala | --- |
| | | DATA SPORZĄDZENIA | |
| | | RYS. | |
| | | 08.03.2024 | |
| | | Sfr. | |

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | SCHEMAT OŚ. ZEWNĘTRZNEGO | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. Radosław Sadowski | |
| NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH | | ZAP/0142/PWOE/13 | |
| IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO | | mgr inż. Piotr Markowski | |
| NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH | | ZAP/0218/PWOE/11 | |
| OPRACOWAŁ | | | |
| Nr rys. | IE10 | Skala | --- |
| | | DATA SPORZĄDZENIA | |
| | | RYS. | |
| | | 08.03.2024 | |
| | | Sfr. | |