



Sposób usytuowania uziomu promieniowego w wykopie kablowym.



Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla.



L.p.	Opis uziomu		
	Poziomy	Pionowy	
	Bednarka 20x4 (m)	Liczba szpilek	Długość szpilki (m)
1	40	3	10
2	80	5	10
3	120	7	20
4	240	13	20

Uziom promieniowy w wykopie nie może stykać się w żadnym punkcie z powłoką kabla..

Ozn.	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość	Uwagi
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm	m	40	
2	Pręt stalowy ocynkowany $\varnothing=12\text{mm}$, długości 10m	szt.	3	

Nazwa i adres inwestycji	Porawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3126Z dz. nr 69, obręb Przybiernowo, jedn. ew. gmina Brojce		
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice		
Tytuł i skala	Sposób wykonania uziomu promieniowego		
Gryfice, maj 2021 r.		Program: ACAD 2008 LT/PL	Nr rys.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PW0E/04	