



Wijewo, dnia 26 lipiec 2023 r.

RR.271.1.5.2023

.....
Znak sprawy

dotyczy: Wyjaśnień do treści SWZ w związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zamówienia pn.: „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ dla zamówienia pn.: „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

"Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ogranicza konkurencyjność zawężając w taki sposób moc sumaryczną kotłowni w zakresie 168 – 171,36 kW, Nie spotkałem się z tak zawężonym zakresem mocy. Jedynym kotłem pasującym do tej specyfikacji jest kocioł firmy OKOFEN pod nazwą Pellematic o mocy 56 kW, EEI 123."

Odpowiedź 1:

Zakres mocy systemu grzewczego określony został w audycie energetycznym dla obiektu, wykonanym przez osobę do tego uprawnioną. Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o tym w jaki sposób chce zrealizować inwestycję w zakresie sprawności, funkcjonalności systemu z zachowaniem zasad ustawy Pzp. Wskazano już, iż najważniejszą rzeczą dla Zamawiającego jest to jakie koszty będzie ponosił podczas eksploatacji w kolejnych latach. Z informacji jakie pozyskał Zamawiający jest wiele kotłów, które spełniają podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający celem zapewnienia odpowiedniej mocy kotłowni, a także ażeby nie spowodować zbytniego przewymiarowania dopuszcza możliwość przyjęcia mocy sumarycznej kotłowni w zakresie 168 kW +5%.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem