



Przymuszewo, dnia 17.04.2023 r.

Zn.spr.:SA.270.8.2023

Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >

W odpowiedzi na zapytanie dostawcy z dnia 13.04.2023:

1. *„Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie masy maksymalnej pojedynczego modułu PV? Waga modułu w instalacji, która jest posadowiona na gruncie jest mało znacząca?”*

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie masy pojedynczego modułu do maksymalnie 29kg. Zastosowana konstrukcja pod moduły musi być dostosowana do masy modułów.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl

