

Żukowo, dnia 10.08.2023 r.

**Urząd Gminy Żukowo  
Referat Inwestycji  
ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo**

**WARUNKI TECHNICZNE WOD-KAN  
Nr SKŻ/WP/271/2023/JL**

**Dla zadania: budowa układu drogowego w rejonie ulic: Przemysława, Wacisława I, Kaszubska  
Droga w miejscowości Chwaszczyno.**

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożony wniosek dnia 27.07.2023r w sprawie wydania warunków technicznych, mając na uwadze załączony szkic do wniosku informuje co następuje:

1. Istniejący wodociąg na terenie ul. Przemysława należy przebudować na 160 PE.
  2. Istniejący wodociąg na terenie ul. Wacisława I oraz ul. Kaszubska Droga należy przebudować na 110 PE.
  3. Do nowoprojektowanych sieci należy przepiąć istniejąc przyłącza oraz sieci wodociągowe.
  4. Na terenie planowanej inwestycji należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej.
  5. Warunki szczegółowe zostały określone w opracowaniu „Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujące w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej [www.skzukowo.pl](http://www.skzukowo.pl), stanowiącym załącznik do warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków / przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  6. Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z eksploatatorem komunalnej sieci wodociągowej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. oraz przedłożyć na naradę koordynacyjną w Referacie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
- Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.

**SPECJALISTA**  
ds. warunków technicznych  
*Joanna Lis*