

Nr postępowania: 49/01/2023

Legnica, dnia 20 stycznia 2023r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania w ramach zapytania ofertowego na rozbiórkę budynku użytkowego (magazynowo-warsztatowego) przy al. Rzeczypospolitej 116 w Legnicy, nr ew. 57, dz. Nr 13/43, obręb Bartoszków.

W związku z wniesionymi zapytaniami do zapytania ofertowego, Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę posadzki na gruncie ?

Pytanie 2.

Jeżeli zakres obejmuje rozbiórkę posadzki, czy nieckę po rozbiórce posadzki należy uzupełnić materiałem z dowozu? Jeżeli tak to jakim?

Pytanie 3.

Czy zakres rozbiórki obejmuje rozbiórkę fundamentów. Jeżeli tak to w jakim zakresie oraz czym uzupełnić nieckę po rozbiórce (analogia pyt.2)

Pytanie 4

Czy budynek jest podpiwniczony i czy podpiwniczenie/studnia wodomierzowa przylegająca do wschodniego szczytu budynku też podlega rozbiórce?

Odpowiedź do pytań 1-4:

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę budynku do poziomu gruntu. Zamawiający nie przewiduje usuwania posadzki jak i fundamentów budynku oraz uzupełnień powstałej niecki. Budynek nie jest podpiwniczony ale posiada 2 kanały warsztatowe, które należy zasypać materiałem z rozbiórki.