

Bydgoszcz, 11. 05.2023r.
WIM. 271.2.24.2023

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na dostawie i montażu urządzeń street workout na „wyspie” przylegającej do ścieżki łączącej ul. Bydgoskich Olimpijczyków z ul. Andersa w Bydgoszczy

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawcy wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1: Czy słupy mogą mieć kształt profilu kwadratowego 100x100mm, czy koniecznie musi być profil okrągły?

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza słupy o profilu kwadratowym 100x100mm o gr. ścianki min. 4 mm, pod warunkiem zabezpieczenia antykorozyjnego słupów zgodnie z opisem technicznym urządzeń (załącznik – zmiana do projektu budowlanego).

KIEROWNIK REFERATU



Jolanta Drostek