



Wojewódzki Kr Zabytków w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

27 PAŹ. 2020

K-NR.5142.2092.2020.MŁ

Katowice, dnia

zpo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bracka 13

29. 10. 2020

WPLYNĘŁO 4739/2020

29.10.2020
P. Jan. Pukl

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bracka 13

dot. wydania opinii w sprawie budowy windy w budynku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. A/40/00

W związku z pismem nr DS/4573/2020 z dnia 16.10.2020 r. w sprawie jw., Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że:

- Ze względów konserwatorskich preferowana jest winda wewnętrzna - w budynku szpitala nie zachował się wystrój, stąd ingerencja wewnętrzna w mniejszym stopniu wpływa negatywnie na zabytkowy budynek. W budynku prowadzone będą prace związane z wymianą stolarki i wykonywaniem klimatyzacji, uniemożliwiające funkcjonowanie szpitala, stąd dodatkowe prace na pewno utrudniające prace szpitala, wydają się możliwe do realizacji;
- Proponowana przez Państwa lokalizacja windy zewnętrznej od frontu jest niemożliwa do zaakceptowania, gdyż zbyt silnie ingeruje w wygląd zabytkowego budynku. Winda zewnętrzna do budynku byłaby możliwa jedynie w elewacji bocznej, z jednej lub z drugiej strony, z punktu widzenia konserwatorskiego najlepiej przy już istniejącej wtórnej dobudówce. Przy tym rozwiązaniu preferowana byłby szyb windy murowany z cegły klinkierowej, ewentualnie maksymalnie przeszklony.

Przed przystąpieniem do prac, właściciel obiektu winien wystąpić o pozwolenie na prace zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 282.).

MŁ/23.10.20/rpw 18096

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
w Katowicach
Anna Ostrowska
mgr inż. arch. Anna Ostrowska

16