

Błonie, dnia 19.09.2023 r.

**Urząd Miejski w Błoniu**

ul. Rynek 6  
05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.22.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych na:

***Remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W, na odcinku od DW 579 w m. Błonie do  
DG 410107W w m. Pass***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji  
Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  
11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej  
treści:

**Pytanie nr 1**

*Prosimy o załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający, przy niniejszej odpowiedzi, załącza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych.

**Pytanie nr 2**

*Z opisu technicznego wynika iż do warstwy wiążącej asfaltobetonowej AC 16W dla ruchu KR  
3 przewidziany jest asfalt 50/70. Prosimy o dopuszczenie również powszechnie stosowanego  
asfaltu 35/50 co jest zgodne z obowiązującymi normami*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza asfalt 50/70.