

Błonie, dnia 24.05.2023 r.

Urząd Miejski w Błoniu

ul. Rynek 6
05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.17.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych na:

Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska, gmina Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy po stronie Wykonawcy będzie regulacja wysokościowa urządzeń w jezdni? Jeżeli tak proszę o podanie ilości oraz rodzaju urządzeń do regulacji?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Brak w jezdni urządzeń do regulacji wysokościowej.

Pytanie nr 2

Proszę podać szacunkową ilość kruszywa, którą należy zastosować w celu dostosowania wysokościowego zjazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Na remontowanym odcinku zainwentaryzowany jest tylko jeden zjazd zwykły. Szacunkowa ilość kruszywa drogowego do 8 m³.

Pytanie nr 3

Czy będzie możliwe całkowite zamknięcie drogi w celu ułożenia nawierzchni asfaltowej całą szerokością drogi?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, ale uzgodnienie COR jest po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zakłada frezowanie istn. warstw asfaltowych na projektowanym odcinku? Jeżeli tak proszę podać grubość frezowania oraz informację co z materiałem pozostałym po frezowaniu? Wykonawca odwozi frez w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zagospodarowuje materiał we własnym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie przewiduje się frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie prawidłowej grubości dla warstwy wiążącej - 6 cm czy 8 cm?

Proszę o podanie prawidłowego rodzaju dla warstwy ścieralnej - AC 8S czy AC 11 S?

Proszę o podanie prawidłowej grubości poboczy - 10cm czy 15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- Warstwa wyrównawcza min. 6 cm.
- Warstwa ścieralna AC 11S
- Wartość grubości pobocza 15 cm po zagęszczeniu.