



SYMBOL		OPIS	
PWP		-	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
TR		-	Tablica rozdzielcza TR
		-	Miejscowe połączenie wyrównawcze
		-	Wypust kablowy 3-fazowy, 5-przewodowy zakończony puszką łączeniową PI - płyta indukcyjna CH - chłódnia PS - platforma schodowa KP - kurtyna powietrzna
		-	Gniazdo 1xL+N+PE
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44 n - liczba sztuk
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44 dedykowane O - okap
PPWP		-	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przycisk

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

INWESTOR			
GMINNY OŚRODEK KULTURY			
ul.Główna 27 63-024 Krzykosy			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ GAUZA			
ul. Słoneczna 9, Brodowo 63-000 Środa Wielkopolska			
TEMAT			
PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY (kat.IX)			
jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obręb ewid. 0001 Garby, działka nr ewid. 110/3			
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR UPR. BUDOWLANYCH	
MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI		WKP/0187/POOE/11	
SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR UPR. BUDOWLANYCH	
MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI		WKP/0193/POOE/13	
ETAP		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
TEMAT RYSUNKU		INSTALACJE SIŁY I GNIAZD - RZUT PARTERU	
DATA		SKALA	NR RYSUNKU
VI 2021		1:100	E-01