

Prabuty, dnia 26.04.2022 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR 1/2022 (pytanie 1 – 2)

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”, znak sprawy: IZP.271.6.2022.KK

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przedmiarze robót w dziale „Kanalizacja sanitarna – ulice Miętowa, Sanatoryjna, Lawendowa i Kuracyjna” w poz. Nr 4 nie występuje błąd w opisie i należy w ramach tej pozycji zamontować studzienkę rewizyjną betonową fi 10000?

ODPOWIEDŹ 1:

Jest to błąd w opisie pozycji, należy przyjąć studzienkę rewizyjną betonową fi1000.

PYTANIE 2:

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przedmiarze robót w dziale „Roboty drogowe ul. Sanatoryjna, Miętowa, Lawendowa” w poz. Nr 11 ilość studni do regulacji wynosi 750 szt.?

ODPOWIEDŹ 2:

Jest to błąd w opisie pozycji, ilość studni do regulacji wg. PFU powinna wynieść 25szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że plik pn.: „Przedmiar” załączony do PFU nie jest, w żadnym zakresie wiążący dla Wykonawców. Wykonawca wycenia przedmiot zamówienia na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a nie na podstawie załączonego do PFU pliku pn.: Przedmiar.

Powyższa odpowiedź do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część i wiąże Wykonawców z chwilą jej zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZIŁ:
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski