



ALEJA ŻOŁNIERZA - BOCZNA

ALEJA ŻOŁNIERZA - BOCZNA

POGODNA

istn ZKP

Projektowana szafka oświetleniowa

LEGENDA:

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm2

- projektowana szafa oświetleniowa typu SO

U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9 m (3 x art. nr 10025 + złączka3/4" 2 x art. nr 10403 + głowica pograżająca 3/4 art. nr 10803 + uchwyt krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr 10333). Uziom pograćzyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.

UWAGI:

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
 - Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
 - Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
 - Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- TB1,TB2 - projektowane słupowe tabliczki bezpiecznikowe.