

GMINA PAWŁOSIÓW
PWAŁOSIÓW 88
37-500 JAROSŁAW
 IP.271.2.2025

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 - WSZYSCY –

Dotyczy: postępowania Nr IP.271.2.2025 na **MODERNIZACJA BOISKA ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNA.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

1. prosimy o podanie ilości lamp oraz minimalnych parametrów jakie wymaga Zamawiający moc W i ilość lumenów

Odp. Na boisku do piłki nożnej znajduje się sześć masztów oświetlenia o wysokości 10 metrów rozmieszczone na narożach boiska (4 szt.) i przy środkowej linii boiska (2szt). Na boisku wielofunkcyjnym znajduje się cztery maszty oświetlenia o wysokości 10 m rozmieszczone na narożach boiska. Oprawy należy dobrać w sposób aby zapewnić III klasę oświetlenia tj. wartość poziomego natężenie oświetlenia na poziomie 75 lx, przy zapewnieniu równomierności 0,5. Wykonawca na etapie realizacji przedstawi zamawiającemu obliczenia natężenia oświetlenia.

2. prosimy po podanie ilości kamer do systemu monitoringu oraz ich minimalnych parametrów

Odp. W ramach zadania należy zainstalować 8 kamer o parametrach:

KAMERA	
Przetwornik	1/2.8"min 5Mpx
Ilość pikseli	min 2592(H)×1944(V)
Czułość	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	min 35 metrów
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8 ~ 12mm
Typ obiektywu	Regulowany, motozoom
Maksymalna wartość przysłony	F1.2
Kąt widzenia	H: 36° ~ 124°
Zoom optyczny	4-krotny
WIDEO	
Rozdzielczość	min. 5Mpx
Szybkość odświeżania	AHD/TVI 5M(2592×1944) min20fps
AUDIO	
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon

FUNKCJE	
Poprawa jakości obrazu	AGC, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Klasa szczelności	min. IP66

Kamery muszą zostać rozmieszczone w sposób umożliwiający monitorowanie całego orlika. Montaż kamer w miejscach gdzie nie jest możliwe połączenie przewodowe należy wykonać w sposób bezprzewodowy z zastosowaniem mostu bezprzewodowego. W budynku socjalno-szatniowym należy zainstalować rejestrator, dysk do pracy ciągłej, zasilacz awaryjny, akumulator 12V min. 18Ah. Całość należy umieścić w szafie RACK. Przewodu prowadzić w korytkach. Monitoring będzie dostępny przez aplikację z telefonu.

3. prosimy o podanie powierzchni w m2 ścian wewnętrznych do odmalowania w budynku sanitarno – szatniowego oraz powierzchni elewacji do umycia

odp. Powierzchnia ścian wewnętrznych i sufitów do odmalowania wynosi 285 m2

4. prosimy o podanie wymiaru piłkochwytów

Odp. Łączna długość piłko-chwytów wynosi 24 m. Wysokość piłko-chwytów 6 m

z up. WÓJTA
mgr Jerzy Kubicki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Promocji