



Zestawienie pomieszczeń		
I.p.	rodzaj pomieszczenia	powierzchnia [m²]
1.1	wiatrołap	13,46
1.2	sala	143,88
1.3	kuchnia cateringowa	12,24
1.4	wc dla personelu	3,47
1.5	szatnia	4,26
1.6	watrolap	4,61
1.7	kuchnia	12,02
1.8	szatnia	4,30
1.9	wc niepełnosprawni	4,48
1.10	wc ogólna	5,88
1.11	przedsiónek	2,19
1.12	pomieszczenie porządkowe	2,50
RAZEM pow. użytkowa		213,39

MVI-280WV2RN1

MDVI3-71C4VR12E
QchI=7,1 kW



MVI-280WV2RN1



Typ: Kasetonowy
Model: MDVI3-71C4VR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 7,1 kW
Wydajność grzewcza: 8 kW
Pobór mocy chl.: 0,031 kW
Pobór mocy grz.: 0,031 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 29-37 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 22,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 840x840x288 mm

Typ: Agregat skraplający
Model: MVI-280WV2RN1
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 28,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 31,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chl.: 12,28 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 7,41 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 59 dB(A)
Masa: 144,0 kg
Wymiary : 1120/1558/528mm
Zakres temp. dla chl.: -15--+55°C
Zakres temp. dla grz.: -25--+27°C

INWESTOR URZĄD GMINY SKRWILNO UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRWILNO	
PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP10073/POWS/07	POSIAD mgr inż. Igor Sikorski
PROJEKT PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH WOJ. KUJ. - POM., POWIAT RYPIŃSKI EWIDENCYJNA: SKRWILNO OBREB 0016 SKUDZAWY, DZ. NR 205/1 STACJA	
PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PRZYZIEMIA	
DATA WYDANIA 29.11.2023r.	
NR RYSUNKU P T . 0 1	
SKALA 1:50	