

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/201/2023 na „Roboty budowlane polegające na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN400 i budowie nowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDN400 w rejonie ul. Dąbrowskiego w Rumi”.

Informuję, że w dniu 04.04.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie materiałów. W załączonej dokumentacji projektowej brakuje zestawienia elementów sieci – pkt. 4 wg spisu zawartości. Występują również rozbieżności w ilości muf DN400/560 i DN 400/630 pomiędzy schematem montażowym a przedmiarem.*

odpowiedź: Rozbieżność w ilości wynika z dodania dwóch muf jako rezerwowych przy dopasowywaniu kolan w połączeniu z kanałem w punkcie 1.

2. *Prosimy o wyjaśnienie jakie powinny być mufy DN65/140 i DN65/160? Wg opisu należy stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie natomiast w przedmiarze są mufy zgrzewane.*

odpowiedź: Zastosować należy mufy zgrzewane.

3. *Czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem?*

odpowiedź: Zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe.

4. *Prosimy o informację czy kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 1,5D czy 2,5D?*

odpowiedź: Zgodnie z Projektem - kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 2,5D.

5. *Zgodnie z pkt 1.12.6.opisu projektu technicznego połączenie istniejącej sieci kanałowej z projektowaną siecią preizolowaną w punkcie „4” należy wykonać wg odrębnego projektu konstrukcyjnego. Prosimy o jego załączenie.*

odpowiedź: Przyjęto potencjalne rozwiązanie wskazane w Przedmiarze, jednakże projektant jest w trakcie opracowywania odrębnego projektu konstrukcyjnego, który zostanie przekazany w trakcie realizacji inwestycji.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.

6. Prosimy o informację czy należy usunąć wszystkie elementy betonowe demontowanej sieci kanałowej?

odpowiedź: Należy usunąć wszystkie elementy betonowe demontowanej sieci kanałowej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa materiałów preizolowanych jest po stronie Wykonawcy?

odpowiedź: Dostawa materiałów preizolowanych jest obowiązkiem Wykonawcy realizującego niniejsze zamówienie.

8. Prosimy o potwierdzenie, że badanie spawów jest po stronie Wykonawcy?

odpowiedź: Usługa badania spawów jest obowiązkiem Wykonawcy realizującego niniejsze zamówienie.

9. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji przez Zamawiającego i nadchodzącym przedłużonym weekendem świątecznym, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.04.2023r w celu zapoznania się przez Wykonawcę z uzupełnioną dokumentacją i przygotowaniem kompleksowej wyceny oferty.

odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

- **12.04.2023 r. godz. 09:00** – składanie ofert,
- **12.04.2023 r. od godz. 09:05** – otwarcie ofert.

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.