



LEGENDA:

- Z₄** Złącze kontrolne w obudowie (puszka/studzienka odgromowa w gruncie)
- ✦ Złącze krzyżowe / uniwersalne/ odgałęźne
- Złącze rynnowe
- Rura osłonowa odgromowa ϕ 20/12
- - iglica odgromowa h=2,5 m
- Zwód poziomy, przewód odprowadzający - drut Fe/Zn ϕ 8
- Uziom - bednarka Fe/Zn 30x4 lub pomiedziowa

RYSUNEK: RZUT DACHU – instalacja odgromowa				
PA-B przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją Inwestor: Gmina Łubniany 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 Adres: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47 dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica				
Projektant: mgr inż Gerard Mainka Uprawn. Nr. 275/92/Op				
Sprawdził: inż Danuta Bobrowska Uprawn. Nr. 138/86/Op				
SKALA 1:100	DATA: 06.2023r	ETAP: PT	BRANŻA: Elektryczna	RYS. NR. 8/E
Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"				