



Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; dalej Pzp),

w dniu 04.06.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: „Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana
Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj” Nr sprawy
NZ.2531.15.2025

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono wprowadzone zmiany treści SWZ wraz z załącznikami

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania – zestaw 26 z dnia 03.06.2025 r.

- 26.1 W odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający w dniu 30.05.2025 r. przekazał WWiORB. Przekazane WWiORB dotyczą jednak innej inwestycji pn.: *Remont mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzekę Pokrzywnicę w miejscowości Łąjek*. Prosimy o niezwłoczne przekazanie właściwych WWiORB odnoszących się do przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający skorygował załączone dokumenty usuwając niewłaściwą nazwę inwestycji. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że niezależnie wymaga opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do projektu technicznego, co zgodnie z zapisami PFU jest zadaniem Wykonawcy.

Zamawiający w załączeniu dostarcza **WWiORB stanowiący nowy załącznik nr Z-12 do PFU oznaczony ZMIANA Nr 9.**

- 26.2 Czy powierzchnie betonowe mają być zabezpieczone powłoką antygraffiti?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Powłoką antygraffiti należy zabezpieczyć przyczółki wszystkich trzech wiaduktów w ciągu ul. Wojska Polskiego.

- 26.3 Czy powierzchnie betonowe przyczółków i filarów mają być zabezpieczone powłoką odporną na chlorki?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na filarach wystarczy powłoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczółkach wszystkich wiaduktów należy wykonać powłokę antygraffiti.

- 26.4 Czy w zakresie obowiązków wykonawcy jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie inwestycji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca przez cały czas inwestycji odpowiada za utrzymanie obiektów mostowych, torowisk i czasową organizację ruchu, natomiast zimowe utrzymanie jezdni pozostaje przy Zamawiającym.

26.5 W nawiązaniu nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 5.3 z dnia 24.04.2025 r., prosimy o jednoznaczne określenie, jaką powierzchnię oraz jakie wyposażenie (np. meble, drukarka) należy zapewnić w ramach wymogu dotyczącego: „miejsca dla Inspektora Nadzoru w swoim zapleczu socjalnym”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje jedynie biurka, krzesła i stołu do przeglądu dokumentacji i dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Może być to wydzielona przestrzeń zaplecza kierownika budowy lub kierownika robót – Zamawiający nie oczekuje oddzielnego kontenera socjalnego.

26.6 W związku z zapisem PFU: „wszystkie podpory żelbetowe sąsiednich wiaduktów odświeżyć odnawiając powłoki barwne ujednolicając odcienie dla wszystkich trzech obiektów”, prosimy o doprecyzowanie, czy powierzchnie przyczółków oraz filarów wiaduktów drogowych należy zabezpieczyć przed ochlapywaniem lub zastosować powłokę antygraffiti.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na filarach wystarczy powłoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczółkach wszystkich wiaduktów należy wykonać powłokę antygraffiti.

26.7 Prosimy o potwierdzenie, że schody skarpowe pod obiektem nie są w zakresie zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Schody skarpowe zostały wykonane wg wymagań Zamawiającego w ramach poprzedniej inwestycji związanej z przebudową północnego wiaduktu drogowego i nie są w zakresie bieżącego zadania.

26.8 W związku z zapisem PFU: „Jedną z aluminiowych balustrad przesłowych istniejącego obiektu przenieść na ścianę oporową przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o potwierdzenie, że chodzi o ścianę oporową przy Centrum Handlowym Rondo.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ściana oporowa, na której należy zainstalować balustradę znajduje się na środkowym odcinku wschodniej jezdni ul. Kruszwickiej w rejonie zabudowań szkolnych. Zamawiający załącza fragment ortofotomapy z zaznaczeniem obiektu. Orientacyjna długość ściany wynosi 109 m, orientacyjna powierzchnia remontu 170 m.kw.

26.9 Prosimy o wskazanie, co należy zrobić z istniejącą balustradą na ścianie oporowej przy ul. Kruszwickiej po jej rozbiórce. Czy element ten należy przekazać Zamawiającemu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający ma podpisaną umowę na odbiór złomu stalowego i podejmie się odbioru zdemontowanych elementów balustrady.

26.10 Mając na uwadze zapis §14 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, zgodnie z którym: „Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem”, prosimy o potwierdzenie, że na ścianie oporowej przy ul. Kruszwickiej Zamawiający dopuści montaż materiału staroużytecznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na wskazanej ścianie oporowej przy ul. Kruszwickiej należy zainstalować aluminiową balustradę zdemontowaną z wiaduktu tramwajowego przy ul. Wojska Polskiego.

26.11 W związku z zapisem PFU: „Jedną z aluminiowych balustrad przęsłowych istniejącego obiektu przenieść na ścianę oporową przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o wskazanie jak należy postąpić w przypadku gdy stan balustrady nie będzie pozwalał na jej ponowny montaż.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wiadukt tramwajowy przy ul. Wojska Polskiego jest zaopatrzone w balustrady aluminiowe zamontowane w 2022 roku. Od tego czasu ZDMiKP nie zanotował żadnego zdarzenia, w wyniku którego powstałyby uszkodzenia. Wg Zamawiającego nie ma obecnie przeszkód, by jedną z balustrad zamontować ponownie w innej lokalizacji. W przypadku wykrycia nieprzewidzianych usterek, należy przewidzieć ich naprawę.

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **10.06.2025 r. godz.10:00** i dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- dotychczasową datę „09.06.2025 r.”, zawartą w **pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ**, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, **zmienia na datę: „10.06.2025 r.”**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- dotychczasową datę „08.07.2025 r.”, zawartą w **pkt XV.1. SWZ**, dotyczącą terminu związania ofertą, **zmienia na datę: „09.07.2025 r.”**

III. ZMIANA Nr 9 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 1084684**)

DYREKTOR
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)