



Bobowo, 29.02.2024 r.

GMINA BOBOWO
ul. Gdańska 12
83-212 Bobowo

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ:

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumencie STWiORB w pkt. 5.5 wskazał: 5.5. Układanie nawierzchni z płyt betonowych (JOMB) Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub miejsca składowania, za pomocą koparek samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypka cementowo-piaskowa). Powierzchnie płyty nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 4 mm. Po ułożeniu należy wypełnić przestrzeń między płytami mieszanką tłuczniową 0/31,5 mm. Sposób układania płyt betonowych powinien być zgodny ze sztuką budowlaną lub wskazaniem Zamawiającego. Płyty prostokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone równolegle, tak aby boki przylegały do siebie na całej szerokości płyty.

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie jaką przestrzeń między płytami należy wypełnić mieszanką tłuczniową 0/31,5 mm? Prosimy o wskazanie co zamawiający rozumie pod pojęciem przestrzeń między płytami.

Odpowiedź 1:

Powyższy zapis dotyczy układania płyt w dwuśladzie. Między płytami powinny być zachowane szczeliny dylatacyjne 1-1,5 cm wypełnione piaskiem drobnym.

Płyty należy układać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wójt Gminy Bobowo
Sylwester Patrzykąt