

Gmina Wierzbinek
OŚiZP.271.3.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **ogłoszenie nr 2025/BZP 00152963 z dnia 2025-03-19** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na „**Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń-etap I**”

Wyjaśnienie nr 1 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń-etap I**”

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na warstwy podbudowę z kruszywa?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na warstwy podbudowę z kruszywa.

2. Proszę o wskazanie właściwego typu kostki betonowej na chodniku. Przedmiar wskazuje na kostkę bezfazową grafitową gr. 6 cm, dokumentacja na kostkę fazowaną szarą gr. 6 lub 8 cm.

Odpowiedz:

Na chodniku należy zastosować kostkę bezfazową grafitową gr. 6 cm

3. Proszę o potwierdzenie że mury oporowe mają mieć 1,05 m wysokości.

Odpowiedz:

Potwierdzamy zastosowanie murów oporowych o wysokości 1,05 m.

4. Czy na ścieżkę rowerową nawierzchnia z AC8S ma posiadać kategorię ruchu KR 1-2? Proszę również o uzupełnienie SST o parametry mieszanki AC8S.

Odpowiedz:

Nawierzchnia ma posiadać kategorię ruchu KR1-2. SST w załączniku do wyjaśnień.

5. SST zawiera D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAM I ODBITYMI. Proszę o potwierdzenie, że układanie siatki nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedz:

Układanie geosiatki nie wchodzi w zakres inwestycji.

6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania końcowego odbioru robót i zapłaty za nie w 2025 roku?

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz