

Opis
przedmiotu zaproszenia

1. Wykonywanie konserwacji, atestacji, przeglądów i napraw sprzętu i stałych instalacji gaśniczych na jednostkach pływających (objętych nadzorem technicznym POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW) oraz w obiektach budowlanych administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu.
2. Zakres obejmuje:
 - 1) Wykonanie przeglądu, naprawy, wykonanie wszystkich niezbędnych prób oraz atestacji potwierdzonej oznakowaniem sprzętu - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 2) na czas wykonania czynności serwisowych gaśnic dostarczenie na jednostkę lub obiekt budowlany gaśnic zastępczych;
 - 3) Wymianę części eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu objętego przedmiotem zaproszenia;
 - 4) Uzupełnienie lub wymianę czynników gaśniczych (nie dotyczy wskazanych w pkt. 3);
 - 5) Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych;
 - 6) Opracowanie dokumentów określających stan techniczny w tym: konieczność ewentualnej wymiany, termin kolejnego przeglądu, miejsce zainstalowania, uwagi itp. oraz określone w projekcie umowy każdej jednostki sprzętu który został poddany atestacji dokument należy dołączyć do faktury;
 - 7) termin wykonania czynności objętych przedmiotem zaproszenia każdorazowo zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie
3. **Powyższy zakres nie obejmuje:**
 - 1) Serwisu po użyciu lub awarii,
 - 2) Wymiana zasadniczych elementów stałych instalacji gaśniczych,
 - 3) Uzupełnienie lub wymiana czynników gaśniczych w stałych instalacjach gaśniczych,
4. Miejsce zainstalowania przedmiotu zaproszenia:

Jednostka		KARSIBÓR II	KARSIBÓR III
Przedmiot	Wielkość kg	Ilość [szt.]	Ilość [szt.]
Gaśnice Proszkowe	6	16	19
Gaśnice Śniegowe	5	16	16
Agregat gaśniczy proszkowy	25	1	1
Aparat powietrzny FASER z zapasowymi butlami		2	2
Przenośny zestaw pianowy		1	1
Próba ciśnieniowa kolektora systemu CO2		1	1
Próba ciśnieniowa instalacji CO2		1	1
Próba ciśnieniowa zbiorników na CO2		5	5
Próba ciśnieniowa zbiorników gaśnic śniegowych po 10 latach użytkowania	5	2	4
Przegląd Instalacji Gaśniczej na F-gazy		-	2
Przegląd Instalacji Gaśniczej na CO2		1	1
Terminy przeglądów		04.2025	05.2025

Jednostka		BIELIK I	BIELIK II	BIELIK IV
Przedmiot	Wielkość kg	Ilość szt.	Ilość szt.	Ilość szt.
Gaśnice Proszkowe	6	12	12	12
Gaśnice Śniegowe	5	5	5	5
Agregat gaśniczy proszkowy	25	1	1	1
Agregat gaśniczy proszkowy	50	2	2	2
Aparat powietrzny FASER z zapasowymi butlami		1	1	1
Przenośny zestaw pianowy		1	1	1
Próba ciśnieniowa kolektora systemu CO ₂		1	1	1
Próba ciśnieniowa instalacji CO ₂		1	1	1
Próba ciśnieniowa zbiorników na CO ₂ (20 % ilości na jednostce)		2	5	2
Próba ciśnieniowa zbiorników gaśnic śniegowych po 10 latach użytkowania	5	2	2	2
Przegląd Instalacji Gaśniczej na CO ₂		1	1	1
Terminy przeglądów		12.2025	04.2025	06.2025

Obiekty budowlane	Lokalizacja	Typ gaśnicy	Ilość szt.
Tunel	ul. Karsiborska 30	GP-6 (6kg ABC)	58
Budynek Centrum Obsługi Tunelu	ul. Karsiborska 30	GP-6 (6kg ABC)	5
TK-1	ul. Karsiborska 30	GP-6 (6kg ABC)	8
TK-2	ul. Karsiborska 30	GP-6 (6kg ABC)	8
TK-3	ul. Karsiborska 30	GP-6 (6kg ABC)	5
Budynek Administracyjny	Wyb. Władysława IV 12	GP-2 (2kg ABC)	5
Budynek Administracyjny	Wyb. Władysława IV 12	GP-6 (6kg ABC)	1
Budynek Warsztatowo-magazynowy	ul. Rogozińskiego 4	GP-6 (6kg ABC)	11
Budynek Warsztatowo-magazynowy	ul. Rogozińskiego 4	Instalacja hydrantowa wewnętrzna	3 hydranty
Tunel	ul. Karsiborska 30	Instalacja hydrantowa zewnętrzna	27 hydrantów
Budynek garażowy	ul. Rogozińskiego 4	GP-6 (6kg ABC)	4
Budynek przystani promowej nr 1 i 2	ul. Nadbrzeżna	GP-2 (2kg ABC)	5
Budynek przystani promowej nr 3	ul. Wodna	GP-2 (2kg ABC)	5
Budynek przystani promowej nr 4	ul. Wodna	GP-2 (2kg ABC)	5
Budynek magazynowy przeprawa Centrum	ul. Karsiborska	GP-6 (6kg ABC)	2
Budynek trafostacji Ognica	ul. Pomorska (Ognica)	GP-6 (6kg ABC)	1

Dostępność do obiektów:

1. Jednostki pływające – w dni powszednie od 7:00 do 15:00 - osoba odpowiedzialna: Jarosław Surosz tel. 501544916,
2. Tunel, Budynek BCO, TK-1, TK-2, TK-3 – zgodnie z regulaminem Tunelu Świnoujście - czas przeprowadzenia przeglądów w uzgodnieniu z Inspektorem Działu Utrzymania Tunelu tel. 786940348,
3. Pozostałe budynki- w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 - Grzegorz Kwasowski tel. 798795815.

Wymagania dotyczące firmy serwisowej:

Uprawnienia:

1. **Uznanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego np. PRS** poświadczone świadectwem uznania w którym zaświadcza się, że zakład serwisowy uznano za kompetentny do wykonywania na statkach prac:

Okresowe przeglądy, naprawy i atestacje następującego sprzętu:

- gaśnice przenośne i przewoźne;
- aparaty oddechowe;
- pianowe instalacje gaśnicze, stałe lub przenośne;

Okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy stałych instalacji gaśniczych:

- instalacji na dwutlenek węgla;
- Instalacji na F-gazy;

lub

2. **Uznanie Stacji Atestacji** poświadczone świadectwem uznania Dyrektora Urzędu Morskiego sprzętu w zakresie przeglądów okresowych konserwacji i napraw, prób hydraulicznych nw. sprzętu i instalacji na statkach:

- gaśnice przenośne i przewoźne;
- aparaty oddechowe;
- stałe instalacje gaśnicze CO₂;
- stałe instalacje gaśnicze na F-gazy;
- pianowe instalacje gaśnicze, stałe lub przenośne;

PRS Podstawa:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 ze zm.). art. 8 ust. 3

- Źródło: Przepisy PRS dla Statków Śródlądowych cz. V (ochrona przeciwpożarowa)

1.3.6 Podczas eksploatacji statku, instalacje gaśnicze, instalacje wykrywacze pożaru, systemy wykrywania gazów wybuchowych, instalacje gazu płynnego, kierowania ewakuacją (systemy oświetlenia dróg ewakuacji), gaśnice oraz butle ciśnieniowe gazowych instalacji gaśniczych podlegają okresowym przeglądom technicznym i atestacji przeprowadzanym przez uznaną stację serwisową, jak podano w poszczególnych podrozdziałach tej części Przepisów. Stacje serwisowe ubiegające się o uznanie PRS powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane w Publikacji Nr 51/P – Zasady uznawania firm serwisowych.

Definicja uznanej stacji serwisowej: zakład / firma lub osoba posiadająca odpowiednie kompetencje do wykonywania prac, pomiarów, badań, itp. w określonym zakresie i na określonych warunkach, potwierdzone przez PRS lub uprawnioną instytucję.

Podstawa UM:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 ze zm.).

Art. 17. [Uznawanie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku oraz nadzór nad nimi]

1. Stacje atestacji urządzeń i wyposażenia statku, w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz urządzeń radiowych i nawigacyjnych, podlegają, zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS, uznawaniu oraz nadzorowi dyrektora urzędu morskiego.

