

Opis Przedmiotu Zamówienia**1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla JW 1158 w Łasku przy ul. 9 Maja 95 ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku;

| Przeznaczenie | Kubatura | Powierzchnia ogólna w metrach kwadratowych | Kategoria zagrożenia ludzi | Wysokość | Liczba kondygnacji |
|---------------|----------|--|----------------------------|----------|--------------------|
| KOSZAROWY | 18 783 | 4 839 | ZL3/ZL5 | do 25m | 5 |

2. Celem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku będzie uzyskanie informacji o rozwiązaniach zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej, których wprowadzenie zapewni spełnienie wymagań obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ekspertyza powinna zawierać:

- 2.1. Omówienie i wskazanie możliwości zastosowania systemów / rodzaje oddymiania klatek schodowych lub innych rozwiązań umożliwiających eksploatację obiektu zgodnie z przepisami,
- 2.2. Wskazanie elementów wymagających poprawienia lub modernizacji, tak aby obiekt spełniał warunki przeciwpożarowe np. zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi dymoszczelnych,
- 2.3. Wskazanie elementów koniecznych do zastosowania (zmodernizowania), tak aby możliwe było wydzielenie klatek schodowych (klasa odporności, wielkość spoczników),
- 2.4. Wskazanie możliwości dostosowania obiektu do wymagań ppoż. innych niż określone w rozporządzeniu,
- 2.5. Analizę możliwości adaptacji istniejącej konstrukcji do nowych wymagań,
- 2.6. Wskazanie rozwiązań zastępczych bądź zamiennych w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów.

3. Zakres prac niezbędnych do wykonania:

- 3.1. Przegląd istniejącej dokumentacji obiektu,
- 3.2. Oględziny wizualne obiektu i jego stanu technicznego,
- 3.3. Przedstawienie propozycji rozwiązań Administratorowi obiektu oraz Inspektorowi ds. ppoż.
- 3.4. Analiza ryzyka pożarowego,
- 3.5. Sprawdzenie zgodności z normami i przepisami prawa,
- 3.6. Opracowanie planów ewakuacji i bezpieczeństwa osób,
- 3.7. Oraz inne wymagane, a nie wskazane czynności wynikłe podczas oględzin,
- 3.8. Uzgodnienie ekspertyzy z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy,
- 3.9. Przesłanie dokumentacji do Administratora w formie elektronicznej, papierowej w trzech egzemplarzach.

4. Warunki wykonania zamówienia

4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadały:

Aktualne zaświadczenia o posiadaniu uprawnień rzeczoznawcy do spraw ppoż.

Sporządziły:

st. technik STUN

Aneta Pawłowska

Inspektor ds. ppoż.

Patrycja Ziętala-Jakóbczak