

WYJAŚNIENIE SWZ

Data : 23.06.2023r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na :
„Dostawy opału na sezon grzewczy 2023/2024”
w trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanym w BZP
pod numerem : 2023/BZP 00269689 w dniu 21.06.2023r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Na podstawie art.284 ust.1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśniam treść pytania skierowanego do Zamawiającego:

Pytanie :

Czy zamiast certyfikatu może być dokument równoważny czyli badanie z laboratorium, które potwierdza jakość pelletu A1?

Odpowiedź :

Pellet musi odpowiadać normie EN ISO 17225-2, w klasie jakości paliwa: A2 z certyfikatem ENplus.

Zamawiający dopuszcza równoważny dokument potwierdzający jakość pelletu wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą (laboratorium) o poniższych parametrach fizycznych i chemicznych :

- a) rodzaj surowca - mix drzewny (drzewo liściaste i iglaste)
- b) wartość opałowa - 15000-20000 kJ/kg
- c) zawartość popiołu - max. 0,7 %
- d) granulacja (uziarnienie) - 6 mm
- e) wilgotność całkowita - max. 10%

Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

STARSZY INSPEKTOR

Anna Krynicka