



Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/58/TP2/2022

Zabrze, 28.12.2022r.

**ODPOWIEDŹ nr 3
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

**PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W BUDYNKU NR 4A W SYSTEMIE
„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót w ramach instalacji systemu DSO. Według PFU jest informacja o jego rozbudowie, natomiast według odpowiedzi taki system nie istnieje na terenie szpitala.

Prosimy o wyjaśnienie czy system ten jest w zakresie przetargu.

Według PFU str. 46-47:

„Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami wyposażone zostaną w instalację DSO złożoną z następujących elementów:

- głośniki systemu DSO zabudowane na tynku w miejscach umożliwiających dotarcie sygnału do wszystkich użytkowników pomieszczeń

- linie dozorowe wyprowadzone z istniejącego systemu DSO Szpitala”

Natomiast według odpowiedzi nr. 75:

Pytanie nr 75

Branża elektryczna. Proszę o wydanie producenta oraz modelu istniejącego systemu DSO?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada systemu DSO.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż system DSO nie jest w zakresie przetargu. Należy jednak przewidzieć instalację systemu SAP dla przebudowywanych pomieszczeń i wpiąć go do CSP systemu Szpitala.

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski