

Kościan, dnia 08.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/19/2023/ZO

pn.: „Sprzedaż, dostawa i rozładunek rur do wody, trójników segmentowych bez kryz oraz skrzynek dużych żeliwnych dla zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej ul. Wielichowska – Sierakowskiego”.

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08.03.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:


Pytanie

Czy trójniki mają być w sdr 11 skoro rura jest w sdr 17 ?

Odpowiedź

Cały materiał - SDR 17

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Dawid Borkowski