

Krzeszów, dnia 23.02.2023r.

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie"**

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

#### **Pytanie i odpowiedź 1**

Proszę o wyjaśnienie, czy podczas prowadzonych prac budowlanych budynek urzędu będzie w całości udostępniony wykonawcy? Czy pracownicy Gminy będą przeniesieni do innego obiektu?

**Zamawiający informuje, iż na czas prowadzenia prac budowlanych budynek urzędu w całości udostępniony będzie Wykonawcy a pracownicy zostaną przeniesieni do innego budynku.**

#### **Pytanie i odpowiedź 2**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dotyczącej dostawy i montaż dźwigu:

W szczegółowej specyfikacji technicznej znajduje się opis dotyczący platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg, natomiast w opisie projektu budowlanego jest dźwig o napędzie elektrycznym o udźwigu 630 kg.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności gdyż opis przedmiotu zamówienia opisuje dwa różne urządzenia.

**Windę należy przyjmować jako dźwig o napędzie elektrycznym o udźwigu 630 kg.**

#### **Pytanie i odpowiedź 3**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji c.o.

**Dołączono do odpowiedzi.**

#### **Pytanie i odpowiedź 4**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji wodnej.

**Dołączono do odpowiedzi.**

### **Pytanie i odpowiedź 5**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy przyłącza wodociągowego.

**Dołączono do odpowiedzi.**

### **Pytanie i odpowiedź 6**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania drenażu opaskowego.

**Dołączono do odpowiedzi.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie ma konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

Z poważaniem,

### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.