

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00191983/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

*Strona internetowa  
prowadzonego postępowania*

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

W związku z faktem, że projekt, który jest podstawą przetargu dotyczy Instalacji SCHŁADZANIA powietrza proszę o wyjaśnienie, dlaczego w formularzu oferowanego sprzętu należy wskazać współczynnik COP który dotyczy sprawności urządzenia w trybie grzania? Czy zasadnym jest wskazywanie w projekcie budowlanym informacji, że współczynnik COP ma być nie mniejszy niż 3,5 W/W skoro parametr ten nie ma żadnego znaczenia w kwestii sprawności układu klimatyzacji w trybie chłodzenia, który jest przedmiotem projektu?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że układ ma zapewnić również możliwość ogrzewania pomieszczeń.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Jeżeli proponowany klimatyzator ma 4 biegi 1-2-3-4 z czego 1 to min 4 to max to który bieg uznać jako średni w myśl zapisu w projekcie, że "jednostki wewnętrzne wszystkich układów chłodniczych – poziom ciśnienia akustycznego na średnim biegu w trybie chłodzenia nie może przekraczać 34dB(A)"

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że za średni bieg w 4 biegowych klimatyzatorach, będzie uważany zarówno drugi jak i trzeci bieg.

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**