

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tarnowskie Góry, dnia 18.01.2022r.

AZ.272.4.18.2021

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

Pytanie 1:

„W którym miejscu zamieszczony jest rysunek - A.10 ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU SZKOŁY - przejrzałam całą dokumentację i jak zestawienie dla sali gimnastycznej jest, to nie mogę znaleźć zestawienia okien dla szkoły?”

Odpowiedź:

Rys. A.10 Zestawienie Stolarki Budynku Szkoły jest zamieszczony w załączniku nr 5 oraz nr 6 do SWZ (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - Architektura) – pliki o nazwie: Tarnowskie Góry Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimn0.

Pytania do przedmiaru branży budowlanej:

Pytanie 1: Brak pozycji czas pracy rusztowania.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny czas pracy rusztowań jak kalkulację indywidualną – 1 kpl.

Pytanie 2: Nie przewidziano oczyszczenia powierzchni ścian powyżej terenu przed przyklejeniem warstw ocieplenia.

Odpowiedź: Czyszczenie podłoża elewacji przed przyklejaniem styropianu jest ujęte w robotach dociepleniowych zgodnie z opisem robót do poz. i założeniach do katalogu KNR 23 2614/2, 2615/2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl



ELoGE

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

Pytanie 3: Pozycje kosztorysowe nr 97, 98, 99 i 102 dotyczące docieplenia gzymsów nie obejmują wykonania na danych nawierzchniach gruntowania, warstwy siatki i tynku, jak również nie uwzględniono ich w innych pozycjach.

Odpowiedź: Proszę o dokonanie następujących zmian w zamieszczonych pozycjach przedmiarowych:

- a) W poz. 97 przedmiaru przyjąć do wyceny wg KNR 23 2614/2 Ocieplenie ścian attyk gr. 5 cm wg rys. detali płytami styropianowymi fasadowymi EPS gr 5 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy silikonowej - ilość taka sama, czyli 49,8 m².
- b) W poz. 98 przedmiaru przyjąć do wyceny wg KNR 23 2614/2 Ocieplenie ścian attyk gr. 5 cm wg rys. detali płytami XPS gr 5 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy silikonowej - ilość taka sama, czyli 43,1 m².
- c) W poz. 99 przedmiaru przyjąć do wyceny wg KNR 23 2614/2 Ocieplenie ścian attyk gr. 4 cm wg rys. detali płytami XPS gr 4 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy silikonowej - ilość taka sama, czyli 17,33 m².
- d) W poz. 102 przedmiaru przyjąć do wyceny wg KNR 23 2615/2 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr 10 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy silikonowej - ilość taka sama, czyli 10,4 m².

Pytanie 4: Na powierzchniach ujętych w pozycjach 109 i 110 nie przewidziano gruntowania.

Odpowiedź: Po pozycjach przedmiarowych 109, 110 należy przyjąć do wyceny poz. wg KNR 23 2611/3 gruntowanie powierzchni odpowiednio: 18,2 m² i 207,4 m² ilości jak w poz. 109 i 110

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.02.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25 stycznia 2022 roku do godz. 11:00.**

III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 25 stycznia 2022 roku, o godz. 11:15 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu