




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001170/20

Nr dokumentu: DZ/120/2020

Wasz Znak:

Data: 24.02.2020r

***Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Modernizację rozdzielni głównej 0,4 kV
RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o.***

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

V.

W nawiązaniu do treści Warunków Zamówienia na „Modernizację rozdzielni głównej 0,4 kV RN-2 kotłowni WP-70 PEC Gliwice Sp. z o.o.” oraz Załącznika „Schemat ideowy rozdzielni 0,4 kV RN-2” prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami:

- zgodnie z treścią pkt. 2 ppkt. 3 - Wymagane parametry (strona 5 WZ) - prąd znamionowy ciągły na mieć wartość $I_n = 2500$ A,
- natomiast na Schematach ideowych podano wartość prądów wyłącznika 1600A, odłączników 1600A i 1000A.

Prosimy o jednoznaczne określenie wartości prądów.

Odpowiedzi do części V:

Zgodnie z wymaganiami Warunków Zamówienia pkt.2 ppkt. 3 prąd znamionowy ciągły bloków zasilających oraz szyn zbiorczych dla nowej rozdzielni to 2500 A. Dołączony do Warunków Zamówienia schemat ideowy z zaznaczonymi wartościami prądów wyłącznika i odłączników jest schematem istniejącej rozdzielni. Ponieważ przewidujemy w przyszłości konieczność wymiany transformatorów zasilających na jednostki o większej mocy, dla rozdzielni po modernizacji obowiązują parametry jak w Warunkach Zamówienia.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**
Rudolf Wankowski

Mirosław Bywalski tel. kont. 32/335 02 54
Renata Uramowska-Slusznik tel. kont. /32/335 0 104,
Kopia DZ, TA



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN