

Poziom porównawczy 190,00 m n.p.m

Rzędna terenu istniejącego	195,50	197,70	197,70	197,60	197,70	197,70	197,80	200,00	202,20	202,00	201,35	201,40	201,50	201,50	203,00	202,60	203,30	204,00	203,80	203,80	204,15
Rzędna dna kanału	195,69	195,89	195,70	195,73	195,74	195,76	195,80	197,50	197,80	197,92	198,05	198,39	199,05	199,50	200,00	200,26	201,30	201,50	201,73	201,97	202,15
Zagłębienie dna kanału	0,19	1,86	1,80	1,87	1,96	1,94	2,00	2,50	4,40	4,08	3,30	3,01	2,45	2,00	2,50	2,34	2,00	2,50	2,17	1,83	2,00
Odległości	22,00			50,00				50,00		23,60	24,80	11,40	22,00	15,20	28,00	7,10	20,20	8,80	19,00	20,50	15,00
Średnice, materiał / Spadek	Ø 200 PVC 0,5%			Ø 200 PVC 3,4%				Ø 200 PVC 0,60%		Ø 200 PVC 0,52%		Ø 200 PVC 3,0%		Ø 200 PVC 1,78%		Ø 200 PVC 3,67%		5,7%	Ø 200 PVC 1,19%		
Długość trasy	0,00	2,65	8,60	9,85	12,75	22,00	72,00	122,00	145,60	170,40	181,80	203,80	219,90	247,90	254,10	274,30	279,20	283,10	302,10	322,60	337,60
	KS1			KS2				KS3		KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16

Inwestor	GMINA BYCZYNA ul. Rynek 1 46-220 Byczyna	Adres inwestycji	Dobercice dz. nr 17/14, 17/13, 17/11, 17/10, 17/15, 17/9, 17/5, 17/4, 17/16, 17/3, 41, 17/1, 16/12, 15, 49 (obręb Dobercice) gm. Byczyna
Tytuł rys.	PROFIL PODŁUŻNY KS1-KS16		
Nazwa projektu	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OSIEDLOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBIERCICE, GMINA BYCZYNA		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala	1:100/500	Nr rys.	1
		Data	06.2022 r.